

移動式粉末消火設備等の加圧用ガス容器の容器弁の開放点検器具

商品コード	商品名	備考	商品画像
A-301	開放点検用治具 φ23側面 (刻印入)	組合オリジナルの密栓 排圧栓を設けているので「外周平目ローレット」 を回すと圧が抜け、スパナを使用しないで簡単に 作業ができるのが特徴。 (左締めで開・右締めで閉)	
A-302	開放点検用治具 Oリング	ガス容器のネジ部に傷がない場合は、300回程度の 使用が可能です。 <u>※10個単位での販売となります。</u>	
A-303	ガス容器ハンドル 締付専用器具	二酸化炭素及び窒素ガス容器のハンドル開閉時の 「締付専用工具」です。 <u>※締付の開閉ができない場合の便利な工具です。</u>	
A-304	ガス容器ハンドル 締付トルクレンチ	窒素ガス容器の開放点検後、窒素ガスの容量を測 定する器具です。 <u>※締付トルク 4～6 N・m</u>	
A-305	調節弁 (簡易ゲージ) W22-14山	窒素ガスボンベで開閉点検後の窒素ガスの容量を 計る器具です。	
A-306	巾着袋	作業時に、埃等の侵入防止用の収納巾着袋です。 開放点検用治具（2個）と調節弁が入る大き さで、内ポケット付きです。 〔 開放点検用治具 (No. 3) 及び W22-14山調節弁 (簡易ゲージ) 用 〕	
A-307	開放点検器具 一式セット品	上記のA-301～A-306の点検用具等一式です。	